



GF23K068

检测报告

Detection Report

项目名称:
Name of project

山东海右石化集团有限公司废水例行检测 (DW003)

委托单位:

山东海右石化集团有限公司

Customer

报告日期:

2023 年 11 月 30 日

Report date

检测机构:

山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis

(检测专用章)

检测专用章

说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	山东海右石化集团有限公司月度例行检测			
委托单位	单位名称	山东海右石化集团有限公司		
	受检地址	山东省日照市莒县日照海右化工产业园		
	联系人	杜云海	联系电话	19506336947
采样日期	2023.11.09		检测日期	2023.11.09-11.18
样品名称	废水			
样品状态	采样瓶完好，无破损			
检测项目	废水：总汞、烷基汞*			
检测专用章 检测专用章 国飞环境检测 GUOFEI ENVIRONMENT TESTING 编制人：安晓燕 审核人：孙艳清 签发人：陈永伟 日期：2023.11.30 日期：2023.11.30 日期：2023.11.30				

本页以下空白

检测结果

样品名称		废水（重交沥青装置电脱盐废水 DW003）			
检测项目		采样时间	样品编号	单位	检测结果
总汞		2023 年 11 月 09 日	GF23K068-01-FW0101	mg/L	0.00187
			GF23K068-01-FW0102	mg/L	0.00161
			GF23K068-01-FW0103	mg/L	0.00160
烷基汞*	甲基汞*	2023 年 11 月 09 日	GF23K068-01-FW0101	ng/L	10L
			GF23K068-01-FW0102	ng/L	10L
			GF23K068-01-FW0103	ng/L	10L
	乙基汞*	2023 年 11 月 09 日	GF23K068-01-FW0101	ng/L	20L
			GF23K068-01-FW0102	ng/L	20L
			GF23K068-01-FW0103	ng/L	20L
备注	“检出限+L”表示未检出 标注“*”的指标为分包指标，分包商为：山东元通监测有限公司； 分包商 CMA 证书编号为：221512344485；分包报告编号：元通（监）字 2023 年 第 B4216 号				

国飞环境检测
GUOFEI ENVIRONMENT TESTING



附表

检测项目、方法及仪器

检测项目			检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
废水	总汞		HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	ug/L	0.04	原子荧光光度计	GF-YQ002
	烷基汞*	甲基汞*	GB/T 14204-1993 气相色谱法	ng/L	10	气相色谱仪	/
		乙基汞*	GB/T 14204-1993 气相色谱法	ng/L	20	气相色谱仪	/

本报告结束